


LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Lp.	Opis	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień światła	Czas świecenia	System	Typ	Stwierdzenie	Uwagi
1	VN31	■	LOVATO 2	L/20	1-3W	300lm	1h	AT	SE	IP=41	nastropowy soczewka symetryczna szeroka
2	XN10	⓪	EXIT	ET	1W	130lm	1h	AT	SE	IP=65	nastropowy dyfuzyjny soczewka asymetryczna
3	ON80	⓪	OUTDOOR LED	O08	3-1W	360lm	1h	AT	SE	IP=66	nastropowy soczewka asymetryczna
4	Y5	⓪	ARROW N	ARN	1W		1h	AT	SA	IP=44	nastropowy

UWAGI:  
1. Należy zwerifikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.  
2. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą.  
3. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednim plikogramami należy ustalić na podstawie operatu p.poz. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO				JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku				KOMP. EKSP. OBSŁUGA BUDOWLANA			
Adres obiektu budowlanego				mgr inż. Tadeusz Świątek			
Kamień Pomorski, ul. Szpilna 13 - Dz. nr 131/14, 129/4				mgr inż. Marek Świątek			
Jedn. ewidencyjna: Miasło 03, 4 Kamień Pom.				78-600 Wałec, ul. Piłsneka 14/1			
Obiekt ewidencyjny: 0003, Miasło Kamień Pomorski				Inzbud21@poczta.onet.pl			
INWESTOR:				www.projektant.net.pl			
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym				P O J E K T A N T			
Kolo w Kamieniu Pomorskim				INŻ-BUD			
PROJEKTOWAL				POM/0001/PWOE/13			
mgr inż. ZBIGNIEW BEHRENDT				POM/0205/PWOE/13			
SPRAWDZIŁ				POM/0205/PWOE/13			
mgr inż. SZYMON ZAPADKA							
STADIUM		BRANŻA		DATA		SKALA	
PROJEKT BUDOWLANY		ELEKTRYCZNA		KWIECIEŃ 2017r.		1:100	
TREŚĆ RYSUNKU						RYS NR	
RZUT I PIĘTRA - OŚWIETLЕНИЕ AWARYJNE						E-3	